




Einstellungen für die Verwendung von Bayrosoft® Light






PoolManager® / Analyt

Aufgrund regulatorischer Vorgaben enthält Bayrosoft® Light eine Aktivsubstanz-Konzentration von maximal 11,9 %, d.h. etwa dreimal weniger als das nicht mehr zulässige Bayrosoft®.

Um die Dosierungseinstellung Ihres PoolManager® an die Verwendung von Bayrosoft® Light anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

<p>Präambel:</p> <p>Die in diesem Verfahren beschriebenen Einstellungen sind nur beim Wechsel des Desinfektionsmittels Bayrosoft® (Bestell-Nr. 1132246) auf Bayrosoft® Light (Bestell-Nr. 1132250) anzuwenden.</p>	
<p>ERINNERUNG:</p> <p>PoolManager® / Zugangs-Codes</p>	<p>Kunde (Level 1): 1234 Kunde (Level 2): 5678 Service (Level 3): 8642</p>
<p>Drücken Sie « Menü ».</p>	
<p>Drücken Sie « Hauptmenü O2 (Bayrosoft) ».</p>	

<p>Drücken Sie auf « Konfiguration O2 (Bayrosoft) ».</p>	
<p>Drücken Sie auf den Wert für « Grund-Dosiermenge O2 (Bayrosoft) ».</p>	
<p>Geben Sie den neuen Wert für « Grund-Dosiermenge O2 (Bayrosoft) » ein. Er muss dreimal höher sein als der alte Wert, bestätigen Sie mit « OK ».</p>	
<p>Der neue Wert ist nun eingestellt (hier im Beispiel « 4.5 l »), drücken Sie « Home », um zum Hauptbildschirm zurückzukehren.</p>	